

Stavba: DPMK, Bardejovská 6
Objekt: Ústredné vykurovanie
Časť: Oprava OST1 a OST2 - výmenníky
JKSO:

Objednávateľ: DPMK, a.s.
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9	10

Práce a dodávky PSV

1	Trubice z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	10,000				
2	Trubice z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	46,000				
3	Trubice z PE,hr.15-20 mm,vnút.priem.101-133	m	18,000				
4	Trubice z PE,hr.15-20 mm,vnút.priem.141-167	m	55,000				
5	Rozdeľovače a zberače (komplet)	kus	2,000				
6	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	26,000				
7	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	60,000				
8	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5	m	18,000				
9	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 219/6,3	m	5,000				
10	Doskový výmenník tepla:OLAER:B56 x 110H/1P	kus	5,000				
11	Špirálový výmenník tepla:SECESPOL:JAD XK 6. 50. 10	kus	3,000				
12	Elektromagnetická úpravňa vody:EZV - 50	kus	1,000				
13	Spätná klapka:DN-80/PN-16	kus	5,000				
14	Filter:DN-80/PN-40	kus	5,000				
15	Guľový kohút:DN-65/PN16,t=110°C	kus	10,000				
16	Guľový kohút:DN-80/PN-6,t=90°C	kus	10,000				
17	Uzatvárací ventil-prírubový:DN-80/PN-40,t=180°C	kus	5,000				
18	Solenoidový ventil:DN-20/PN-40,t=180°C	kus	1,000				
19	Montáž technologických zariadení	kpl	1,000				